

Strüwe-Rosenbaum, Sabine

Von: Müller, Bernd
Gesendet: Mittwoch, 15. Januar 2014 11:35
An: Strüwe-Rosenbaum, Sabine
Betreff: BP 631 Flurstraße - Entwässerung, Besprechungstermin am 14.01.14 - Stand zur Offenlage

Sehr geehrte Frau Strüwe-Rosenbaum,

die Entwässerung der in nördlicher Richtung verlaufenden Erschließungsstraße kann in einer Versickerungsanlage in dem mit der Zweckbestimmung „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellten Bereich des Bebauungsplanentwurfes erfolgen.

Für den jetzigen Planungsstand sind die Aussagen des hydrogeologischen Gutachten des Büros Slach vom September 2011 vollumfänglich ausreichend.

Ich weise darauf hin, dass im weiteren Verfahren zu gewährleisten ist, dass die im Gutachten des Büros Slach genannten Abstände der Versickerungsanlagen der nördlich gelegenen Baufelder zu beachten sind. D.h. es muss sichergestellt sein, dass der Zuschnitt der einzelnen Baugrundstücke diese Belange berücksichtigt.

Mit freundlichem Gruß
i.A.

Bernd Müller
Fachdienst Umwelt
Tel.: 02191-163356

